

Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО "ТРК" за март 2019 года

Технологические нарушения в электрических сетях 6-110кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Диспетчерское наименование	Подстанция	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
				Откл	Вкл			
1	Колпашевский	К-1020	Колпашево	03.03.19 15:56	03.03.19 16:31	Пролёт №21-22 спилено дерево сторонними лицами.	Направлены необходимые материалы в СЭБ ПАО "ТРК".	03.04.2019
2	Колпашевский	К-1034	Колпашево	03.03.19 15:56	03.03.19 16:31	Пролёт №21-22 спилено дерево сторонними лицами.	Направлены необходимые материалы в СЭБ ПАО "ТРК".	03.04.2019
3	Шегарский	С-41	Мельниково-110	16.03.19 18:28	16.03.19 18:28	Дерево пролет №41-42 спилено неустановленными третьими лицами.	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	21.03.2019
4	Зырянский	К-1	Зырянская	17.03.19 15:50	17.03.19 16:30	Повреждение воронки кабеля к ТП К-1-11.	Проведён внеочередной осмотр кабельного хозяйства ф.К-1.	12.04.2019
5	Александровский	СС-4	Советско-Соснинская	20.03.19 7:43	20.03.19 7:43	Пролёт №89-90 пересечение с автодорогой (15 км от ПС С.Соснинская) провод ф.С следы подгара от касания негабаритной техникой.	Произведено обновление информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ на опорах №89-90 ВЛ-110кВ СС-4.	28.04.2019
6	Богашевский	КФ-2	Кафтанчиково	27.03.19 5:45	27.03.19 5:55	Слетел изолятор, схлест проводов опоры №129.	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.КФ-2 на предмет выявления аналогичных нарушений. Проведена инструментальная проверка степени загнивания опор ВЛ-10 кВ ф.КФ-2. По результатам осмотра включены в перечень опоры, подъем на которые запрещен.	12.04.2019
7	Рыболовский	ПО-4	Петрово	27.03.19 13:25	27.03.19 14:06	Повреждение разрядника на ТП ПО-4-7.	Выполнен внеочередной осмотр и испытание в ТП 10/0,4 ПО-4-7 средств защит от перенапряжений.	12.04.2019
8	Богашевский	АК-10	Академическая	31.03.19 20:15	31.03.19 21:27	Повреждение потребительской (Горсети) КЛ от РП-10-103 до ТП-589.	Написано письмо потребителю о необходимости устранения повреждения в собственных сетях с предупреждением о том, что обратное включение возможно только по письменной заявке потребителя с указанием устраненных причин нарушения.	12.04.2019
9	Асиновский	А-31	Асино 110	31.03.19 23:37	01.04.19 0:04	Пролёт №177/23-177/24 дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны.	Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-31 на предмет выявления отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Произведена вырубка.	12.04.2019
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 2,771 тыс.кВтч								