

Сведения о техническом состоянии электрических сетей 0,4кВ ПАО "ТРК" за январь 2019 года

Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 кВ

№ п/п	ПАО "ТРК", районы электрических сетей	Питающая подстанция	Диспетчерское наименование фидера	Дисп.наим. ТП	№ фидера 0,4кВ	Дата, время		Причина отключения	Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения	Срок исполнения мероприятия
						Откл	Вкл			
1	Богашевский	Богашево	Б-3	Б-3-1	ф.1	06.01.19 19:32	06.01.19 19:33	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Б-3-1.	17.01.2019
2	Центральный	Корнилово	КО-9	КО-9-3	ф.1	12.01.19 22:10	12.01.19 23:05	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП КО-9-3.	21.01.2019
3	Каргасокский	Каргасок	КР-1018	КР-1018-5	ф.2	18.01.19 21:45	18.01.19 22:15	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	22.01.2019
4	Рыбаловский	Левобережная	Л-13	Л-13-14	ф.4	21.01.19 5:30	21.01.19 6:55	Обрыв провода	Произведена замена поврежденного провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП Л-13-14.	24.01.2019
5	Рыбаловский	Левобережная	Л-13	Л-13-14	ф.4	22.01.19 10:06	22.01.19 11:03	Обрыв провода	Выполнен ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП Л-13-14.	24.01.2019
6	Колпашевский	Колпашево	К-1024	К-1024-33	ф.2	23.01.19 4:32	23.01.19 6:15	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	30.01.2019
7	Центральный	Воронино	ВО-8	ВО-8-2	ф.1	28.01.19 22:20	28.01.19 22:27	Не выявлено	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП ВО-8-2 на предмет выявления причин отключения.	30.01.2019
8	Первомайский	Первомайская	П-1	П-1-1	ф.1	30.01.19 13:05	30.01.19 13:53	Обрыв провода	Произведён восстановительный ремонт провода ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП П-1-1.	31.01.2019
9	Чанский	Подгорное	П-1006	П-1006-7	ф.2	30.01.19 13:45	30.01.19 14:38	Схлёт провода	Произведена регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП П-1006-7.	05.02.2019
10	Парабельский	Парабель	ПР-1006	ПР-1006-12	ф.2	31.01.19 7:18	31.01.19 7:38	Постороннее лицо	Составлен акт о нарушении охранной зоны ВЛ, направлен в СЭБ ПАО "ТРК".	05.02.2019

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии составил 0,116 тыс.кВтч